



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 [mchs@pub.ysn.ru](mailto:mchs@pub.ysn.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску  
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел. 22-63-71 факс. 22-30-85

г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 каб. № 13  
(место составления акта)

« 25 » апреля 20 17 г.  
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 140

По адресу / адресам: г. Якутск, ул. П. Алексеева, 10/1  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа надзорной деятельности по г. Якутску о проведении  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
плановой./ выездной проверки юридического лица, предпринимателя № 140 от «30» марта 2017 года.

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

образовательного учреждения «Центра развития ребенка - детского сада №11 «Подснежник» ГО  
«Город Якутск»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)  
по адресу: г. Якутск, П. Алексеева, 10/1

Дата и время проведения проверки:

«20» апреля 2017г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«24» апреля 2017г. с 12 час. 20 мин. до 13 час. 00 мин.

«25» апреля 2017г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 40 мин.

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 2 часа 40 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе надзорной деятельности по г. Якутску

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим  
проверку ознакомлен (ы) : заведующая Ткачук Татьяна Прокопьевна 30.03.2017г. в 14 час. 20 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ткачук

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Прокопьева Елена Юрьевна, инспектор отделения Отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

надзорной деятельности по г. Якутску – Государственный инспектор г. Якутска по пожарному надзору.

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),  
должности экспертов и / или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Ткачук Татьяна Прокопьевна, заместитель заведующей по хоз части Кирьякова Алла Павловна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**


- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушений	Лицо, допустившее нарушение
1.	Соединительные линии СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) смонтированы из горючих кабель каналов. (ч.2.3 ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.3.9 НПБ 104 – 03)	заведующая Ткачук Татьяна Прокопьевна, заместитель заведующей по хоз части Кирьякова Алла Павловна
2.	Части зданий и помещений различных классов функциональной опасности (склад) не разделены противопожарными дверями 2-го типа (ч.1 ст. 88 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п. 7.1; п. 7.4 СНИП 21-01-97*; п. 4.22 СП 4.13130.2009)	заведующая Ткачук Татьяна Прокопьевна, заместитель заведующей по хоз части Кирьякова Алла Павловна
3.	Не определен порядок и срок проведения работ по очистке вентиляционных камер, вытяжки от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год ( п. 50 ППР РФ № 390 от 25.04.2012г.)	заведующая Ткачук Татьяна Прокопьевна, заместитель заведующей по хоз части Кирьякова Алла Павловна
4.	Система приточно-вытяжной вентиляции здания находится частично в нерабочем состоянии (ст. 85; ст.138 ФЗ-123 от 22.07.2008г.)	заведующая Ткачук Татьяна Прокопьевна, заместитель заведующей по хоз части Кирьякова Алла Павловна

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №140 от 25.04.2017г., объяснение гр-на

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) –

Государственный инспектор по пожарному надзору г. Якутска  
Прокопьева Е.Ю.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

с Заведующая трагук тк  
(фамилия, имя, общество, (последнее при наличии), должность руководителя)

ного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя )

« 25 » август 20 17 года, Влицьва  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)